

PRZEGLĄDY SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH		
czynność	częstotliwość przeglądów	częstotliwość konserwacji / badań / pomiarów
roczna kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego	1 raz w roku	-
hydranty wewnętrzne	1 raz w roku	badanie parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych pod kątem zgodności z wymaganiami - podczas odbioru oraz po rozbudowie i modernizacji
węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych		konserwacja co najmniej 1 raz w roku
drzwi oraz bram pożarowe	1 raz w roku	zgodnie z DTR lub instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku
instalacja tryskaczowa oraz pompowni pożarowa	1 raz w roku	zgodnie z DTR lub instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku
klapy dymowe oraz okna oddymiające	1 raz w roku	zgodnie z DTR lub instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku
instalacja oświetlenia awaryjnego	1 raz w roku	zgodnie z DTR lub instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku
urządzenia sygnalizacji pożaru	1 raz na 3 miesiące	zgodnie z DTR lub instrukcją producenta